



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Северо-Западное управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление Ростехнадзора)
Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон/факс: (812) 273-33-94, факс: (812) 275-21-05
Почтовый адрес: ул. Соборная, д. 2, г. Гатчина, Ленинградская обл., 188300 телефон/факс (81371)221-90
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@gosnadzor.spb.ru; logengat@yandex.ru

г. Гатчина

31 января 2014 г.

Директору
ФКПОУ «СТИБ»
Минтруда России
Л.П. Саванец.

ПРЕДПИСАНИЕ №30-9676- 2/ПР

Предписание выдано Гатчинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора №30-9676/Рк от 20.12.2013.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Бузунов Валерий Зосимович.

Наименование организации: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России).

При проведении проверки присутствовал: заместитель директора по АХЧ Дохолян Левон Арутюнович.

Дата, время, место проведения проверки: с 23.01.2014, 11 час. 00 мин. по 31.01.2014, 11 час. 00 мин. по адресу 188330, Ленинградская обл., Гатчинский район, поселок Сиверский, Республиканский проспект, д. 72.

Сведения о результатах проверки об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 31.01.2014 № 30-9676- 7/А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Содержание мероприятия, ссылка на пункт действующих нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в сфере безопасности электрических установок и сетей.	Срок исполнения
1	Отсутствует ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель (п. 2.2.2 ПТЭТЭ).	15.02.2014

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	2003	ПТЭТЭ

Представить в письменном виде в Гатчинский отдел по государственному энергетическому надзору в срок до 15.02.2014 информацию об исполнении настоящего Предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен:

директор ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России

Л.П. Саванец

«31» 01

2014 г.

Запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

государственный инспектор

Гатчинского отдела

по государственному энергетическому надзору

директор ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России

В.З. Бузунов

Л.П. Саванец

Подпись лица, проводившего проверку:

государственный инспектор

Гатчинского отдела

по государственному энергетическому надзору

В.З. Бузунов